ec o life

ООО "Эколайф"
Системы водоснабжения и канализации

АКТ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕКОЙ РАЗВЕДКИ

02 октября 2012 года в пос. Балтиец на расстояние 180 (км) от Санкт-Петербурга проводилась гидрогеологическая разведка для определения состава грунта, наличия или отсутствия водоносного слоя, а также глубины его залегания, методом биолокации и бурения, что допускает погрешность при определении глубины залегания грунтов. Бурение показало наличие следующих пород:

Почва	0,45	от 0 до 0,2 м почвосодержащий слой
грунт	0,9	от 0,2 до 2,0 ÷ 2,5 м глина сильно плотная
	1,35	даже камни разных размеров, возможно валуны.
	1,8	Пробурено 3 разведывательные скважины
	2,25	наличие поверхностных вод
	2,7	Рекомендации по строительству:
	3,15	Строительство колодца открытым способом, обсыпка колонны песком
	3,6	
	4,05	
	4,5	Колодец нормального типа, необходим песок на отсыпку, без примесей
	4,95	
	5,4	Кол-во колец 5 + 1 кольца составляются по факту выполненной колонны в связи с возможным наличием камней
	5,85	
Фильтр	6,3	