

Московская обл., г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 509, т/ф: (4967) 69-97-81

Заказ бурения моб. +7 925 532-01-02, +7 925 585-40-10; заказ обустройства +7 (495) 749-8407



ПАСПОРТ

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ №

07061

Директор ООО "ВЕЛЕС" Пайрель Р.А.

Место нахождения и характеристики скважины № 07061

Населенный пункт: Чеховский р-н., СНТ "Экономика", уч. 65.

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- 1 Скважина сдана заказчику - 19 июля 2013 г.
- 2 Глубина скважины - 50 м.

II. ПАРАМЕТРЫ ПРОКАЧКИ ДЕБИТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКВАЖИНЫ

- 1 Статический уровень воды - 24 м.
- 2 Динамический уровень воды - 28 м.
- 3 Откачка из скважины произведена 3-х кубовым насосом
- 4 Расход воды измерялся мерным сосудом емкостью 0,1 куб. м.,
- 5 Дебит (производительность) скважины 2,5 куб.м. / час

III. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

№ п/п	Диаметр	От поверхности земли		Материал, марка обсадных труб	Фильтр целевой глуб. Установки	Фрезер
		начало	конец			
1	133	0	30	Ст. 20		
2	114	0	44	Ст. 20		
3		44	50			93

IV. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ

№ слоя	Описание пород	Глубина залегания (м.)	
		от	до
1	глина серая	0	6
2	супесь	6	14
3	песчаник	14	23
4	глина серая	23	29
5	известняк сухой с прослойками песка	29	42
6	известняк водоносный с прослойками песка	42	50

Инженер по обустройству скважин, отоплению, водоснабжению
Владимир моб. 8-903-549-84-07 и (495)749-84-07.

30

Паспорт получил Магара Я.И. дата 13.05.14



МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ

ДАТА 12.05.2014

Заказчик (Ф.И.О.):

Магера

П. И.

Новый быт

Место расположения: СНТ Экономика

Тел./факс 89261568446

Источник воды: скважина - 50 м

Характер: первичный отбор пробы

Показатель качества воды	Единицы измерения	Значение показателей	Величина норматива по СанПиН 2.1.4.1074-01	Примечание
Запах	баллы	3H ₂ S	2	
Привкус	баллы	Згор.-мет.	2	
Цветность	градусы	27	20	
Мутность	мг/л	2,8	1,5	
Водородный показатель, pH	ед. pH	7,42	6-9	
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	338	1000	
Жесткость общая	мг-экв/л	7,6	7	
Окисляемость перманганатная	мгО/л	3,0	5	
Электрическая проводимость	мкС/см	541	не нормируется	
Железо (Fe, суммарно)	мг/л	1,2	0,3	
Марганец (Mn, суммарно)	мг/л	0,04	0,1	
Сероводород	мг/л	0,027	0,003	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не соответствует СанПиН "Питьевая вода." по: запаху, привкусу, цветности, мутности, жесткости общей, железу, сероводороду.

Химик-аналитик ЗАО "МТТ"

Магера Пётр Игоревич, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» в лице директора Пайрель Романа Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по бурению скважины, а в случае необходимости за дополнительную плату работы по обустройству скважины, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Ориентировочная глубина скважины – 60 м. Место проведения работ (адрес) Ухоловский р-н СНТ «Экологика» уч. 65

2. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ.

2.1. Вода в известняке. Эксплуатационная колонна – стальные трубы (сталь 20) начальный наружный $\varnothing$ 133 мм., толщина стенки от 4,5 мм., обсаживается в известняке не менее чем на 0,5 м. Водозаборной частью скважины служит открытый ствол. При необходимости (на усмотрение Подрядчика) или при наличии договоренности Сторон обсадка трубами наружного $\varnothing$ 117-110 мм (на усмотрение Подрядчика), толщина стенки 6,2-7 мм. Производительность такой скважины от 1 до 3 м³/час. Глубина скважины определяется длиной буровых штанг от забоя (дна скважины) до рабочего стола буровой установки в момент окончания бурения. Конструкция скважины может быть обоснованно изменена Подрядчиком без дополнительного согласования с Заказчиком.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. При наличии технической возможности, в порядке очереди, ориентировочно в срок с «15» июня 2013 г. по «30» июня 2013 г. приступить к изготовлению скважины, согласно конструкции, оговоренной в разделе 2. Выполнить работы по настоящему договору в разумный срок.

3.1.2. Через три рабочих дня после окончательного расчета в офисе Подрядчика бесплатно выдать «Заказчику» паспорт скважины.

3.2. Заказчик обязуется лично или посредством своего представителя обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ во все время действия настоящего договора, встретить и провести бригаду Подрядчика на место проведения работ, указать место бурения безопасное для подземных коммуникаций, подготовить площадку для бурения и обеспечить подъезд буровой установки и вспомогательной техники к точке бурения, присутствовать при бурении и убедиться в результатах работы, обеспечить Подрядчика необходимыми документами для получения разрешения на право проведения земляных работ (ордер), обеспечить бесперебойную работу бригады в том числе в выходные дни, произвести оплату согласно разделу 4 настоящего договора. Заказчик обязуется обеспечить бригаду электроэнергией, при этом мощность точки подключения должна быть не менее 4,5 кВт и удаленность от места постановки автомобиля ЗиЛ-131 (кунг) до точки подключения не далее 50 метров. Заказчик обязуется исполнять принятые на себя обязательства, указанные в настоящем пункте договора, незамедлительно. При просрочке выполнения своих обязательств более чем на два часа, приведшей к простоя буровой бригады Заказчик оплачивает простой из расчета 1000 рублей за каждый час.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании договора Заказчик вносит аванс в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей, НДС не облагается. Подрядчик, подписав настоящий договор, подтверждает, что аванс в сумме 5000 рублей им от Заказчика получен.

4.2. В день заезда техники на объект, по адресу, указанному в разделе 1 настоящего договора, перед началом работ, Заказчик доводит внесенный аванс до 50% от ориентировочной глубины скважины. НДС не облагается.

4.3. При обнаружении подземных вод обсадку трубами и расчет производятся следующим образом (нужный пункт выделить):

4.3.1. Эксплуатационная колонна – стальные трубы $\varnothing$ 133 мм. обсаживается в известняке не менее чем на 0,5 метра. Водозаборной частью скважины служит открытый ствол. Цена - _____ рублей за один погонный метр бурения. Если статический уровень воды будет находиться в известняке ниже металлической обсадной колонны $\varnothing$ 133 мм. или возникнет необходимость дополнительной обсадки трубами $\varnothing$ 117-110 мм., тогда обсадка трубами и расчет производятся согласно п. 4.3.2 настоящего договора.

4.3.2. Эксплуатационная колонна – стальные трубы $\varnothing$ 133 мм. обсаживается в известняке не менее чем на 0,5 метра. Водозаборной частью скважины служит ствол, обсаженный пластиковыми трубами $\varnothing$ 117-110 мм. (на усмотрение Подрядчика) начиная от дна скважины (на усмотрение Подрядчика) и заканчивая на один метр выше статического уровня воды, но не менее двух метров выше низа стальной колонны $\varnothing$ 133 мм. Цена - 2800 рублей за один погонный метр бурения.

4.3.3. Эксплуатационная колонна – стальные трубы $\varnothing$ 133 мм. обсаживается в известняке не менее чем на 0,5 метра. Водозаборной частью скважины служит ствол, обсаженный пластиковыми трубами $\varnothing$ 117-110 мм. (на усмотрение Подрядчика) начиная от дна скважины (на усмотрение Подрядчика) и до поверхности земли. Цена - _____ рублей за один погонный метр бурения.

4.4. При отсутствии подземных вод до заказанной глубины (указанной в разделе 1), дальнейшее бурение осуществляется при взаимном согласии сторон, т.е. при подписании дополнительного соглашения бригадиром бурильщиков и Заказчиком. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения или невозможности дальнейшего бурения ввиду геологического строения, Заказчик оплачивает стоимость фактически произведенного разведочного бурения из расчета 1200 рублей за погонный метр. Если в результате работ вода найдена, скважина обсаживается трубами в соответствии с разделом 2 настоящего договора и оплачивается в соответствии с п. 4.3 настоящего договора.

4.5. По окончании работ подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ, в котором указывается объем выполненных работ и их окончательная стоимость.

4.6. Полная оплата стоимости работ должна быть произведена немедленно после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится с учетом всех ранее внесенных сумм. В случае просрочки оплаты Заказчик обязан по письменному требованию Подрядчика оплатить пени в размере 1 % от суммы настоящего договора за каждый день просрочки оплаты.

4.7. Право собственности на выполненные работы и использованные при этом материалы переходит к Заказчику после 100% оплаты суммы, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ. Полную материальную ответственность за сохранность скважины после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ до момента ее оплаты несет Заказчик. Повреждение скважины после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ не снимает с Заказчика обязательство 100% оплаты стоимости работ.

4.8. Если 100% оплата не произведена в срок, Подрядчик оставляет за собой право демонтировать скважину. При этом аванс возврату не подлежит и взимается на покрытие понесенных Подрядчиком убытков.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. При просрочке начала работ по вине Подрядчика более чем на 5 дней, Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан уплатить последнему пени в размере 1 % от суммы уплаченного Заказчиком аванса за каждый день просрочки.

5.2. В случае поломки буровой техники на участке Заказчика, если бригада уже приступила к выполнению заказа, сроки выполнения работ сдвигаются до выполнения ремонта буровой техники, но не более чем на 5 дней.

5.3. Подрядчик не несет ответственности за химическое и бактериологическое качество воды в горизонте, в т.ч. связанное с особенностями геологического строения и экологического состояния данной местности.

5.4. Заказчик принимает на себя ответственность за нарушение Подрядчиком подземных коммуникаций, а так же за ущерб, нанесенный Подрядчиком имуществу Заказчика и/или третьих лиц, связанный с исполнением настоящего договора.

5.5. Подрядчик предоставляет гарантию на скважину сроком на один год с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае уклонения Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик делает об этом отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ и с этого момента работы считаются принятыми Заказчиком без проверки их качества.

5.6. Скважина подлежит гарантийному обслуживанию только при условии, если глубина скважины соответствует глубине указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ и обустройство скважины производилось Подрядчиком или другой специализированной организацией. На скважину, обустроенную Заказчиком самостоятельно, гарантия не распространяется, т.е. считается не установленной.

5.7. В случае не обеспечения Заказчиком Подрядчика электроэнергией в соответствии с п. 3.2. настоящего договора, Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость расходов на работу генератора из расчета 2000 рублей в сутки, при этом не полные сутки считаются за полные.

5.8. Заказчик обязан присутствовать при замере глубины скважины по окончании бурения, в противном случае глубина скважины считается соответствующей замерам, произведенным бригадой бурильщиков самостоятельно без участия Заказчика.

5.9. В случае фактического отказа Заказчика от рекомендаций Подрядчика, Заказчик принимает на себя все риски, связанные с последствиями такого отказа.

5.10. Существенным условием настоящего договора является тот факт, что выполняемые Подрядчиком работы подпадают под пункт 2 Приказа от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и не являются видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в противном случае настоящий договор считается не заключенным, и Заказчик обязан возместить Подрядчику все понесенные убытки.

5.11. В случае отказа и/или уклонения Заказчика от исполнения настоящего договора суммы внесенных авансов ему не возвращаются.

5.12. В случае необходимости (на усмотрение Подрядчика) дополнительной обсадке колонны металлической трубой $\varnothing$ 159 мм. (установки «кондуктора»), Заказчик обязуется оплатить такую обсадку дополнительно из расчета 600 рублей за погонный метр такой трубы.

5.13. Подписав настоящий договор, Заказчик подтверждает, что с конструкцией скважины он согласен, а так же вся необходимая и достоверная информация была ему предоставлена Подрядчиком до подписания настоящего договора.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Магера Пётр Игоревич
Паспорт серия 4512 № 862680, дата выдачи «15» 10 2012 г, (кем) 770-121
Отделенский УФСБ России по г. Москве р-н С. Бутово
Адрес проживания: г. Москва ул. Стеробитцевская д 15 кв 281
телефоны для связи 8926 156 84 46 Пётр

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»,
ИНН 5036103672, ОГРН 1105074000580,
Адрес: 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 509.
р/с 40702810800003206554, в ЗАО «Промсбербанк» г. Подольск,
кор. сч. 30101810700000000151, БИК: 044695151, КПП: 503601001
Офис т/ф: (4967) 699781, по вопросам бурения скважин моб. 8-495-532-01-02, по вопросам обустройства скважин моб. 8-903-549-8407

От Заказчика Магера Пётр Игоревич

От Подрядчика Директор ООО «ВЕЛЕС» Пайрель Р.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору № _____ от « _____ » _____ 2013 г.
(подписывается в случае не нахождения воды до глубины указанной в п.1 договора)

На основании п.4.4. настоящего договора, Подрядчик в лице бригадира бурильщиков _____, с одной стороны, и Заказчик _____, с другой стороны, пришли к соглашению продолжить бурение до глубины:

1. _____ метров От Заказчика _____ (_____)
От Подрядчика _____ дата « _____ » _____ 2013 г.
2. _____ метров От Заказчика _____ (_____)
От Подрядчика _____ дата « _____ » _____ 2013 г.
3. До воды От Заказчика _____ (_____)
От Подрядчика _____ дата « _____ » _____ 2013 г.

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ к
договору № 07061 от « 06 » июля 2013 г.

Составлен « 19 » июля 2013 г.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА

1. Глубина скважины 50 метров.
2. Стоимость скважины в соответствии с п. 431 договора составляет 133.000 рублей.
3. Оплата за простой в соответствии с п. 3.2 договора _____ рублей.
4. Оплата за генератор в соответствии с п. 5.7. договора составляет _____ рублей.
5. Итого стоимость по настоящему договору составляет 133.000 рублей. НДС не облагается.

РАЗВЕДОЧНАЯ СКВАЖИНА

1. Глубина скважины _____ метров.
2. Стоимость скважины в соответствии с п. 4.4. договора составляет _____ рублей.
3. Оплата за простой в соответствии с п. 3.2 договора _____ рублей.
4. Оплата за генератор в соответствии с п. 5.7. договора составляет _____ рублей.
5. Итого стоимость по настоящему договору составляет _____ рублей.

К выполнению настоящего договора претензий не имею

Заказчик Магера Я.И.

От Подрядчика Р.И.С.

Заказчик _____

От Подрядчика _____

Подрядчик рекомендует:

1. Произвести обустройство скважины материалом и силами Подрядчика.
2. _____

От рекомендаций отказываюсь, с п. 5.9 настоящего договора ознакомлен. Заказчик _____

ООО "Велес"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому

ордеру № 04061

от «15» июля 2013 г.

Принято от Мотера

Петр Игоревич

Основание: аванс

Сумма 60.000 руб. 00 коп.

шестьдесят тысяч

рублей

В том числе

« » г.

М. П. (штампа)

Главный бухгалтер

Кассир

Арт. 130004

ООО "Велес"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому

ордеру № 04061

от «19» июля 2013 г.

Принято от Мотера

Петр Игоревич

Основание: оплата по

договору 04061

Сумма 68.000 руб. 00 коп.

шестьдесят восемь тысяч

рублей

В том числе

« » г.

М. П. (штампа)

Главный бухгалтер

Кассир

Арт. 130004